

Anlage zuständige Brandschutzdienststelle

Objektfunk zur Ergänzung der Vorgabe zur Errichtung und dem Betrieb von digitalen Feuerwehr-Objektfunkanlagen

Für im Stadtgebiet Pforzheim zu errichtende und zu betreibende Objektfunkanlagen ist die Feuerwehr Pforzheim die zuständige Brandschutzdienststelle. Die Einhaltung der „Vorgabe zur Errichtung und dem Betrieb von digitalen Feuerwehr-Objektfunkanlagen“ ist Voraussetzung für den Betrieb einer BOS-Objektfunkanlage im Stadtgebiet Pforzheim.

Ansprechpartner Feuerwehr Pforzheim

Feuerwehr Pforzheim
Sachgebiet 37/13 - Informations- und Kommunikationstechnik, Energie
Habermehlstraße 77
75172 Pforzheim

E-Mail: iuk.feuerwehr@pforzheim.de

Tel: 07231 39 2511

Bezugsquelle für Dokumente der Feuerwehr Pforzheim

Die Dokumente sind zum Download unter

<https://www.feuerwehr-pforzheim.de/service/fuer-bauherren-und-planer/objektfunkanlagen.html>

verfügbar.

Besondere Anforderungen der Feuerwehr Pforzheim

Vorgespräch

Benötigt ein Objekt eine BOS-Objektfunkanlage ist mit der Brandschutzdienststelle ein Termin zum „Vorgespräch zur Abstimmung der Feuerwehrperipherie“ per Mail über die oben genannte Adresse zu vereinbaren.

Betriebsart

BOS-Objektfunkanlagen sind **grundsätzlich als TMOa-Anlage** für den autarken Betrieb zu errichten. Bei diesen Anlagen ist eine individuelle Netzkennung zu programmieren, welche durch die Feuerwehr entsprechend der Einsatzplannummer vorgegeben wird.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es notwendig sein, die Anlage mit einer Netzanbindung als TMO-Anlage auszuführen. Ist der Aufbau einer netzgebundenen TMO-Anlage erforderlich, so ist diese über das Metropolkonzept anzubinden.

DMO-Anlagen werden von der Feuerwehr Pforzheim **generell nicht** zur Objektfunkversorgung akzeptiert.

Schutz gegen unbefugtes Bedienen des FGB

Die Bedienstelle muss mit einem Halbzylinder mit Feuerwehr-Schließung verschlossen sein. Der Halbzylinder wird für die Dauer der Nutzung gegen eine einmalige Gebühr zur Verfügung gestellt. Der Halbzylinder wird durch die Brandschutzdienststelle bestellt.

Feuerwehrpläne

Sind mindestens als Übersichtsplan unter Einhaltung der DIN 14095 „Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen“, der DIN 14034 „Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen“ sowie den „Gestaltungsrichtlinie zur Erstellung von Feuerwehrplänen der Feuerwehr Pforzheim“ zu erstellen.

Vor Erstellung der Pläne ist mit dem Sachgebiet 37/23 - Katastrophenschutz/Einsatzvorbereitung der Feuerwehr Pforzheim Kontakt aufzunehmen.

E-Mail: fw-einsatzvorbereitung@pforzheim.de